

## Dostępność architektoniczna budynku A28

### I. Nazwa budynku

A28 (Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej)

### II. Adres budynku

ul. Berdychowo 4, 61-131 Poznań

### III. Administrator budynku (imię i nazwisko)

Aneta RATAJCZAK

### IV. Dane kontaktowe administratora (telefon)


61 665 2448

### V. Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

1. Wejście A (główne) od strony ul. Berdychowo:
  - niedostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku ze względu na schody (zaopatrzone w poręcze po obu stronach oraz po środku biegu, stopnie niezaakcentowane kolorystycznie) i brak pochylni lub wind,
  - drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, rozwierane (ciężko) o szerokości 2,25 m, przeszklone.

Wejście B (boczne) od strony ul. Rychlewskiego (A30):

- wejście z poziomu parteru przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach;
  - brak oznaczenia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Miejsca parkingowe:
    - w garażu podziemnym - dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
    - parking zewnętrzny - dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami ok. 200 m od bocznego wejścia do budynku.
  3. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem i miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami:



4. Dostęp do budynku Uczelni jest regulowany poprzez system kontroli dostępu,



zainstalowany przy poszczególnych wejściach do budynku. Umożliwia to zarządzanie dostępem do pomieszczeń i stref w obiekcie – mają do nich wstęp jedynie osoby upoważnione, korzystające z identyfikatorów, które są wydawane jak następuje:

- 1) Karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,
- 2) Legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów, Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy Międzynarodowej,
- 3) Karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP.

Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, a nadawaniem uprawnień Dział Bezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej.

#### **VI. Opis wnętrza budynku**

1. Budynek pięciokondygnacyjny mieszczący sale wykładowe i laboratoryjne Wydziału Technologii Chemicznej, pomieszczenia biurowe i gospodarcze; w części podziemnej znajduje się hala garażowa oraz pomieszczenia techniczne; na parterze zlokalizowana jest portiernia, szatnia, węzeł sanitarny, przestronne hole i korytarze. Na parterze znajduje się infokiosk niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Opis dostępności
  - 1) Korytarze
    - komunikacja czytelna i intuicyjna;
    - jednolity system identyfikacji wizualnej - oznaczeń pomieszczeń, kierunków poruszania się, oznaczeń podstawowych funkcji (recepcja, szatnia),
    - płaskie,
    - wyraźny wzór (o zróżnicowanej barwie) posadzek zaburza prawidłowy obrazpowierzchni,
    - na środku holi w kilku miejscach znajdują się przestrzenie rekreacyjne z siedziskami –zaburzają układ komunikacyjny.
  - 2) Schody
    - 4 zamknięte klatki schodowe ewakuacyjne, z poręczą po jednej, zewnętrznej stronie(brak po stronie ściany),
    - 2 biegi schodowe usytuowane centralnie pośrodku korytarza
    - pod schodami pozostawiono pustą przestrzeń stwarzającą ryzyko uderzenia się w głowę,
    - schody w kolorze posadzki są niewidoczne.
  - 3) Windy
    - trzy dźwigi o wymaganych wymiarach,





- zaopatrzone w panele z przyciskami opisanymi alfabetem Braille'a,
  - komunikaty głosowe (zła jakość dźwięku),
  - jedna kabina wyposażona w poręcz i lustro,
  - oznakowanie wind nie wszędzie jest widoczne,
  - na niektórych kondygnacjach drzwi zlewają się wizualnie ze ścianą.
- 4) Szatnia/recepcja
- w holu przy wejściu głównym od strony ul. Berdychowo,
- 5) Toalety z systemami przywoławczymi
- na każdej nadziemnej kondygnacji budynku, w jego zachodniej części,
  - drzwi toalet dla osób niepełnosprawnych wyklejone dużym symbolem, dodatkowo opisane,
  - po prawej stronie drzwi wisi plan tyflograficzna toalety,
  - w jednej z toalet dla niepełnosprawnych zamontowano przewijak.
3. Wewnątrz budynku brak miejsc z szerokością wejścia mniejszą niż 90 cm i uchwytami oraz klamkami powyżej 110 cm; w salach audytoryjnych wyznaczono stanowiska z pulpitemi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach; sale są dobrze oznakowane (duży numer wyklejony na skrzydle pomieszczenia oraz tabliczka obok drzwi, ale bez zapisu alfabetem Braille'a).

#### VII. Procedury w budynku

1. Wejście do budynku nie wymaga pomocy osób trzecich.
  - 1) W przypadku jakichkolwiek problemów do dyspozycji jest pracownik portierni/ochrony.
  - 2) W razie potrzeby portier/ochroniarz prosi telefonicznie pracownika biura o zejście na parter do interesanta/studenta.
2. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Działu ds. Równości: **61 665 29 58**.

#### VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:

1. Ochrona budynku:
  - 1) czynna: 7.00-19.00, przez wszystkie dni tygodnia
  - 2) telefon: **61 665 2929**
  - 3) lokalizacja: poziom 0, na wprost wejścia głównego od strony ul. Berdychowo.
2. Szatnia:
  - 1) czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.30-21.00 oraz niedzielę w godz. 7.30-19.00.
  - 2) poziom 0, na wprost wejścia głównego od strony ul. Berdychowo.
3. Ochrona wszystkich budynków kampusu Warta:
  - 1) czynna: całodobowo
  - 2) telefon: **61 665 2711**
  - 3) lokalizacja: portiernia przy DS nr 3, ul. Kórnicka 5.





**IX. Dodatkowe dostosowania w budynku**

1. Krzesła ewakuacyjne x3 (piętro 1, piętro 2, piętro 3).

**X. Dojazd do budynku**

1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji	Nazwa przystanku
Tramwajowa	Baraniaka
	Kórnicka
	Politechnika
	Serafitek
Autobusowa	Baraniaka
	Most św. Rocha
	Serafitek

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku na adres: [kontrola.dostepu@put.poznan.pl](mailto:kontrola.dostepu@put.poznan.pl).

**XI. Wstęp dla psa przewodnika**

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

*Przygotowanie deklaracji dostępności architektonicznej Politechniki Poznańskiej współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach projektu pn. „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” (nr umowy POWR.03.05.00-00-A002/20-00).*

