




Dostępność architektoniczna budynku A3

- I. Nazwa budynku**
A3
- II. Adres budynku**
ul. Piotrowo 3a, 61-138 Poznań
- III. Administrator budynku (imię i nazwisko)**
Marzena SŁOMA
- IV. Dane kontaktowe administratora (telefon)**
61 665 2538
- V. Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli**
 1. Wejście:
 - 1) Wejście A (główne) od strony budynku A1:
 - po zewnętrznych schodach (brak ich kolorystycznego zaakcentowania) o szerokości 5,6 m zaostrzonych w poręcze (po obu stronach ciągu, ale bez poręczy pośredniej) przez troje rozwieranych, przeszklonych dwuskrzydłowych drzwi o szer. 1,7 m, a następnie wiatrołap,
 - odległość drzwi zewnętrznych do drzwi wiatrołapu - ok 1,9 m,
 - kontrola dostępu,
 - po pochylni dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach, schowanej za betonową osłoną głównych schodów wejściowych – brak wyraźniej informacji o tym miejscu.
 - 2) Wejście B (boczne):
 - zlokalizowane w szczycie budynku, z kontrolą dostępu,
 - z poziomu gruntu (niewielka pochylnia zamiast stopnia) przez dwie pary dwuskrzydłowych otwieranych manualnie (konieczność popchnięcia/pociągnięcia skrzydła za pomocą uchwytu),
 - możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną bezpośrednio pod wejście – przejazd przez ogólnodostępny parking z kontrolą dostępu (bramka otwierana na kartę).
 - 3) Wejście C (boczne) od strony tzw. łącznika (budynek A1a):
 - przed wejściem nieoznakowany wysoki próg bez miejscowego obniżenia dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
 - dostęp do budynku przez oszklone rozwierane drzwi; kontrola dostępu.
 2. Miejsca parkingowe:
 - 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na parkingu przy bocznym wejściu B do budynku w odległości ok. 20 m,
 - wjazd na teren parkingu przez szlaban z kontrolą dostępu.
 3. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem i miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami:





4. Dostęp do budynku Uczelni jest regulowany poprzez system kontroli dostępu, zainstalowany przy poszczególnych wejściach do budynku. Umożliwia to zarządzanie dostępem do pomieszczeń i stref w obiekcie – mają do nich wstęp jedynie osoby upoważnione, korzystające z identyfikatorów, które są wydawane jak następuje:

- 1) Karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,
- 2) Legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów, Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy Międzynarodowej,
- 3) Karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP.

Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, a nadawaniem uprawnień Dział Bezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej.

VI. Opis wnętrza budynku

1. Budynek 9-piętrowy (-1 – przyziemie, 0 – parter, 1-8 – piętra) mieszczący sale wykładowe i laboratoryjne (brak sal audytorialnych) m.in. Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki oraz Centrum Języków i Komunikacji; pomieszczenia administracyjne, gospodarcze techniczne, szatnię oraz portiernię; w przyziemiu znajduje się punkt gastronomiczny niedostosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach.
2. Opis dostępności
 - 1) Korytarze
 - płaskie, proste, bez załamań,
 - brakuje pasów prowadzących do podstawowych pomieszczeń,
 - przeszklone drzwi wewnętrzne bez kontrastowych oznaczeń, z siłownikami utrudniającymi otwieranie skrzydeł,
 - brak barier architektonicznych, ale ławki wzdłuż obu ścian budynku oraz słupy utrudniają komunikację.



- 2) Schody
 - trzy ciągi schodów (sekcja lewa, prawa i środkowa budynku) zaopatrzone w poręczepo obu stronach biegu, z poziomym przyziemia do ostatniej kondygnacji budynku,
 - poręcze kończą się z biegiem schodów – nie są wydłużone o min. 0,3m, a ich zakończenia nie są skierowane w dół,
 - stopnie w kolorze zbliżonym do koloru posadzki kondygnacji, przez co są gorzejwidoczne.
- 3) Windy
 - po dwa dźwigi osobowe w segmencie prawym i środkowym, jeden dźwig w segmencie lewym, łącznie 5 wind łączących wszystkie kondygnacje budynku,
 - kabiny o wymiarach 1,2x1,4m bez systemu powiadamiania głosowego,
 - część wind wyposażona w przyciski z oznaczeniami brajlowskimi, poręcze i lustra,
 - drzwi rozsuwane automatycznie z wyświetlaczami wskazującymi kierunek ruchu windy.
- 4) Szatnie
 - na parterze po lewej stronie od wejścia głównego w segmencie środkowym,
 - blat bez miejscowego obniżenia dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
- 5) Toalety z systemem przywoławczym
 - 2 ogólnodostępne toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowane w przyziemiu.
3. Sale zajęć wyposażone są w mobilne wyposażenie, które pozwala na swobodną aranżację pomieszczeń.
4. W budynku występują sale z podestami, które nie są wyposażone w pochylnie.
5. W całym budynku brak czytelnego systemu oznaczeń oraz punktów/tablic/kiosków informacyjnych.

VII. Procedury w budynku

1. Wejście do budynku nie wymaga pomocy osób trzecich.
 - 1) W przypadku jakichkolwiek problemów do dyspozycji jest pracownik portierni/ochrony.
 - 2) W razie potrzeby portier/ochroniarz prosi telefonicznie pracownika biura o zejście na parter do interesanta/studenta.
2. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Działu ds. Równości: **61 665 29 58**.

VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:

1. Portiernia:
 - 1) czynna: codziennie w godzinach 6.00-22.00





- 2) telefon: **61 665 2540**
 - 3) lokalizacja: na poziomie 0 obok wejścia głównego, brak dostosowania do osób poruszających się na wózku.
2. Ochrona:
- 1) czynna: całodobowo
 - 2) telefon: **61 665 2711**
 - 3) lokalizacja: portiernia przy DS nr 3, ul. Kórnicka 5.
3. Szatnia:
- 1) czynna: codziennie w godzinach 7.30-21.30
 - 2) lokalizacja: na poziomie 0 na lewo od wejścia głównego (środkowy segment budynku), brak dostosowania do osób poruszających się na wózku.

IX. Dodatkowe dostosowania w budynku

1. Krzesła ewakuacyjne x7 (piętro 2, piętro 3, piętro 4, piętro 5, piętro 6, piętro 7, piętro 8).

X. Dojazd do budynku

1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji	Nazwa przystanku
Tramwajowa	Baraniaka
	Kórnicka
	Politechnika
	Serafitek
Autobusowa	Baraniaka
	Most św. Rocha
	Serafitek

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku na adres: kontrola.dostepu@put.poznan.pl.

XI. Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Przygotowanie deklaracji dostępności architektonicznej Politechniki Poznańskiej współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach projektu pn. „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” (nr umowy POWR.03.05.00-00-A002/20-00).