




Dostępność architektoniczna budynku B1 (siedziba Rektoratu)

- I. Nazwa budynku**
B1 (Rektorat)
- II. Adres budynku**
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
- III. Administrator budynku (imię i nazwisko)**
Grzegorz KOPYŚ
- IV. Dane kontaktowe administratora (telefon)**
61 665 3503
- V. Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli**
 1. Wejście główne od strony ul. Bergera:
 - po 7 schodach zaopatrzonych w poręcze na wysokości 100 cm (po obu stronach ciągu) przez rozwierane dwuskrzydłowe drzwi o szer. 183 cm z klamką na wys. 112 cm (na stałe otwierane 1 skrzydło, drugie z możliwością otwarcia po wezwaniu administratora), a następnie
 - dwuczęściowe rozsuwane automatycznie (czujka ruchu) drzwi o szerokości 200 cm (rozsuwanie drzwi w trybie letnim i zimowym) na poziom parteru; kontrola dostępu.
 2. Boczne wejście od ul. Bergera, od strony parkingu:
 - po schodach bez poręczy przez rozwierane dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 213 cm z klamką na wysokości 120 cm (na stałe otwierane 1 skrzydło, drugie z możliwością otwarcia po wezwaniu administratora), a następnie
 - dwuczęściowe rozsuwane automatycznie (czujka ruchu) drzwi o szer. 200 cm (rozsuwanie drzwi w trybie letnim i zimowym); kontrola dostępu.
 3. Boczne wejście do budynku od ul. Bergera, od strony parkingu, z poziomu przyziemia – dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
 - pochylnia o szer. 118 cm z dwoma poręczami na wysokości odpowiednio 70 i 90 cm,
 - drzwi (metalowe, ciężkie) otwierane są za pomocą karty (kontrola dostępu),
 - po prawej stronie drzwi na wysokości 95 cm zamontowano domofon z numerem telefonu do ochrony budynku oraz czytnik kart kontroli dostępu,
 - na skrzydle drzwi na wysokości 85 cm zamontowano uchwyt ułatwiający otwieranie drzwi osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach,
 - dojście do windy korytarzem przez drzwi dwuskrzydłowe (ruchome) o szer. 110 cm.



4. Wejście z ulicy, do dwóch bocznych wejść budynku od ul. Bergera,
 - przez furtkę otwieraną automatycznie o szer. 110 cm, z kontrolą dostępu,
 - na murze po lewej stronie furtki zamontowano domofon na wys. 86 cm.
5. Miejsca parkingowe:
 - na ulicy jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, prawidłowo oznakowane tylko poziomym znakiem, zlokalizowane w okolicy głównego wejścia do budynku,
 - na drodze z parkingu do budynku krawężniki zostały miejscowo obniżone w celu ułatwienia dostępu osobom poruszającym się na wózkach.
6. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem dla osób z niepełnosprawnościami.



7. Dostęp do budynku Uczelni jest regulowany poprzez system kontroli dostępu, zainstalowany przy poszczególnych wejściach do budynku. Umożliwia to zarządzanie dostępem do pomieszczeń i stref w obiekcie – mają do nich wstęp jedynie osoby upoważnione, korzystające z identyfikatorów, które są wydawane jak następuje:
 - karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,
 - legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów, Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy Międzynarodowej,
 - karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP.



Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, a nadawaniem uprawnień Dział Bezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej.

VI. Opis wnętrza budynku

1. Budynek sześciokondygnacyjny (0 - przyziemie i parter, wejście główne do budynku, 1-5 piętra) będący siedzibą władz Uczelni, mieszczący pomieszczenia administracyjne ogólnouczelnianych działów PP, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
2. Opis dostępności:
 - 1) Korytarze
 - płaskie,
 - poza przyziemem, gdzie występują pojedyncze schody (3 stopnie) na trasie korytarza oraz 7 schodów na trasie od windy do wejścia głównego budynku,
 - kolor posadzki kontrastowy w stosunku do kolorystyki ścian, ale brak różnicowania kolorystycznego pomiędzy biegiem schodów, a spocznikiem,
 - bariery architektoniczne - kolumny na 1 piętrze.
 - 2) Schody
 - w budynku znajdują się dwa ciągi schodów zaopatrzonych w poręcze po lewej stronie biegu, wiodą z poziomu przyziemia do ostatniej kondygnacji budynku; w jednym z ciągów z poziomu 4. piętra na poziom piętra 5. prowadzą wąskie, dwubiegowe schody o szer. 100 cm.
 - 3) Windy
 - 1 przeszklony dźwig osobowy (otwierany ręcznie) poruszający się od poziomu przyziemia (0), przez wszystkie kondygnacje budynku (1-5); do ostatniej kondygnacji dodatkowo wejście po czterech stopniach bez poręczy,
 - w kabinie znajduje się panel z przyciskami oznaczonymi numerem kondygnacji (nieopisanymi alfabetem Braille'a) oraz przyciskiem alarmu na wysokości 137 cm (brak akcentu kolorystycznego), jedna poręcz na wprost wejścia do windy na wysokości 100 cm.
 - na każdej kondygnacji drzwi do windy o szer. 74 cm otwierane ręcznie z wyświetlaczem wskazującym kierunek ruchu windy.
 - brak głosowego systemu powiadamiania.
 - 4) Szatnie
BRAK.
 - 5) Toalety
 - Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Wewnątrz budynku brak miejsc z szerokością wejścia mniejszą niż 90 cm i uchwyty oraz klamkami powyżej 110 cm.





VII. Procedury w budynku

1. Wejście do budynku wymaga pomocy osób trzecich.
2. W przypadku jakichkolwiek problemów do dyspozycji jest pracownik ochrony. W razie potrzeby prosi on telefonicznie pracownika biura o zejście na parter do interesanta/studenta/doktoranta.
3. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Działu ds. Równości: **61 665 29 58**.

VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:

1. Portiernia:
 - 1) BRAK,
 - 2) na poziomie 0 na wprost głównego wejścia do budynku zainstalowano tablicę informacyjną (rozkład pomieszczeń wg działów).
2. Ochrona:
 - 1) czynna: całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia 2) telefon: 602 187 174
 - 2) Lokalizacja: pok. 01
3. Szatnia:
BRAK.

IX. Dodatkowe dostosowania w budynku

1. Informacje głosowe - BRAK
2. Pętla indukcyjna – szt.1 (R1K pok. 308)
3. Sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku. Na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku Uczelnia udostępnia dedykowane sprzęty specjalistyczne takie jak: Lupa elektroniczna – szt. 1 (R1K pok. 308)
4. System FM – BRAK
5. Krzesło ewakuacyjne (4 piętro).

X. Dojazd do budynku

1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji	Nazwa przystanku
Tramwajowa	Rynek Wildecki
Autobusowa	Bergera

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku na adres: **kontrola.dostepu@put.poznan.pl**

XI. Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.





Przygotowanie deklaracji dostępności architektonicznej Politechniki Poznańskiej współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach projektu pn. „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” (nr umowy POWR.03.05.00-00-A002/20-00).

